

Вх л 572 от 11.06.2021.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-31-66

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-11-68-130

Ленинградская область,
Выборгский район,
г. Выборг, бул. Кутузова, д. 47
(место составления акта)

12:00 11.06.2021 г.
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области – главного государственного инспектора Выборгского района Ленинградской области по пожарному надзору от 20 мая 2021 года № 2-11-68-130

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать!», расположенного по адресу: 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать!» (ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!»), юридический адрес: 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10; Фактический адрес: 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10 ИНН 4704064199
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 07 » июня 2021 г. с 10 час. 20 мин. до 11 час. 20 мин. Продолжительность 1 ч.
« 11 » июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («2» часа 00 мин.)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «30» минут «07» июня 2021 г. _____
(подпись)

*по доверенности № 128 от 09.06.21
Зиневская СВ*

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Михайлова Ирина Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор Елизарова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!», расположенного по адресу: 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10;

- проведено обследование помещений ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!», расположенного по адресу: 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10;

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен отчет по результатам проведения расчета по оценке пожарного риска на здание Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать!», расположенного по адресу: 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности, а именно:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием не обеспечивают предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых	Основание: ст. 4, ст. 6, 52, 57, 58, 59, 78. 80, 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 5.2.4 Свода Правил 2.13130.2020 «Системы	ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!»

	конструкций (канализационные трубы, идущие через перекрытие подвального помещения в кухню, и в отделение «Моя семья»).	противопожарной защиты»; ранее данные требования п. 5.2.4 Свода Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.2.3 Свода Правил 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	
2.	В полу на путях эвакуации, ведущего из помещения пищеблока непосредственно наружу, допускается перепад высоты менее 45см. При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (фактический перепад составляет 19 см – с улицы, 7,5 см внутри помещения).	Основание: ст. 4, ст. 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 16. п. 23, п. 27 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 года № 1479; п. 4.3.5 Свода Правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ранее данные требования были изложены в п. 4.3.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.7 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!»
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации дополнительного образования не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (количеству, и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов). При обследовании были выявлены факты проведения изменений объемно-	Основание: ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 26, п. 27 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 года № 1479; п.4.1.2 Свода правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!»

	<p>планировочных решений 1го и 2-го этажей здания защиты. Часть эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу заложены, двери отделяющие помещения МБОУ ДО «ДЮсТ» г. Светогорск от помещений ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!», что привело к уменьшению количества эвакуационных выходов.</p>	<p>(с Изменением № 1); Ранее аналогичные требования были изложены в п.4.1.3 свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1); п. 4.1, 4.2 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.</p>	
4.	<p>В полу на путях эвакуации, ведущего с 1го этажа (рядом с кабинетом ЛФК) из помещений в части здания для взрослых непосредственно наружу, допускается перепад высоты менее 45см. При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (фактический перепад составляет 19 см).</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, п. 23, п. 27 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 года № 1479; п. 4.3.5 свода Правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ранее данные требования были изложены в п. 4.3.4 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.7 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы</p>	<p>ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!»</p>

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
 (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: список контрольных вопросов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности», утвержденных Приказом МЧС России от 17.02.2020 № 88 «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) (зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2021, регистрационный № 63161 и другие нормативные документы в области пожарной безопасности (приложение №1 и №3, Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №2-11-68-130/1/1 от 11.06.2021 г., протокол об АП № 2-11-77-88 от 11.06.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Михайлова Ирина Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (ше) проверку)

“ 11 ” июня 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

заместитель директора Шведская СВ по добровольной и 128 от

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” июня 20 21 г.

13.06.2021
[Signature]
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)