



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,
188662

Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-31-66

Предписание № 2-11-68-130/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Выборгский

комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать!»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на
которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области от 20 мая 2021 года № 2-11-68-130

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10:20 по 11:20 07 июня 2021 года, с 11:00 до 12:00 11 июня 2021 года Михайловой
Ириной Игоревной - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
проведена плановая выездная проверка здания и помещений Ленинградского областного
государственного бюджетного учреждения «Выборгский комплексный центр социального
обслуживания населения «Добро пожаловать!», расположенного по адресу: 188990,
Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10, ИНН
4704064199

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!» Елизаровой Ириной
Владимировной. *дир. филиала Зиминской Светланой Валерьевной*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием не обеспечивают предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций (канализационные трубы, идущие через перекрытие подвального помещения в кухню, и в отделение «Моя семья»).</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 5.2.4 свода Правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты»; ранее данные требования п. 5.2.4 свода Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.2.3 свода Правил 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p>	05.04.2022 г.	
2	<p>В полу на путях эвакуации, ведущего из помещения пищеблока непосредственно наружу, допускается перепад высоты менее 45см. При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (фактический перепад составляет 19 см – с улицы, 7,5 см внутри помещения).</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 16, п. 23, п. 27 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства</p>	05.04.2022 г.	

		<p>Российской Федерации от 19 сентября 2020 года № 1479;</p> <p>п. 4.3.5 свода Правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ранее данные требования были изложены в п. 4.3.4 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.7 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы</p>		
3-	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации дополнительного образования не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (количеству, и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов). При обследовании были выявлены факты проведения изменений объемно-планировочных решений 1го и 2-го этажей здания защиты. Часть эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу заложены, двери отделяющие помещения МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Светогорск от помещений ЛОГБУ «ВКЦСОН «Добро пожаловать!», что привело к уменьшению количества эвакуационных выходов.</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 23, п. 26, п. 27 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 года № 1479;</p> <p>п.4.1.2 свода правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1); Ранее аналогичные требования были изложены в п.4.1.3 свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1);</p> <p>п. 4.1, 4.2 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.</p>	05.04.2022 г.	
4	<p>В полу на путях эвакуации, ведущего с 1го этажа (рядом с кабинетом ЛФК) из помещений в части здания для взрослых непосредственно наружу,</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	05.04.2022 г.	

	<p>допускается перепад высоты менее 45см. При наличии таких перепадов и выступов следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (фактический перепад составляет 19 см).</p>	<p>п. 16, п. 23, п. 27 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 года № 1479;</p> <p>п. 4.3.5 свода Правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ранее данные требования были изложены в п. 4.3.4 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.7 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований